

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslokkere og brannslangetromler
Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1
Revisjon nr.: 7

KRAV TIL VEDLIKEHOLDSPERSONELL FOR HÅNDSLOKKERE OG BRANNSLANGETROMLER

1 Omfang

Bestemmelsen angir de minstekrav til kunnskaper som Rådet anser som nødvendige for å bestå eksamen for vedlikeholdspersonell. Bestemmelsen angir også krav til praksis, alder og opprettholdelse av kompetansebevis.

Bestemmelsen gjelder for vedlikeholdspersonell, sekretariatet og Rådet.

2 Definisjoner

I denne bestemmelsen gjelder følgende definisjoner:

- 2.1 Kompetent person kategori "RØD": Personen skal kunne utføre kontroll av trykkladde pulver-, vann- og skumapparater etter NS 3910 Tillegg B, kolonne 1.
- 2.2 Kompetent person kategori "GRØNN": Personen skal kunne utføre kontroll og service på alle typer håndslokkere etter NS 3910 og kontroll av brannslangetromler etter NS-EN 671-3.
- 2.3 Begrepet "å kjenne til": å gjøre greie for innholdet i et nærmere spesifisert saksområde på en slik måte at det vises at vedkommende har generell kjennskap til stoffet.
- 2.4 Begrepet "å redegjøre for": å gjøre greie for innholdet i et nærmere spesifisert saksområde på en slik måte at det tydelig vises at vedkommende har svært god kjennskap til og forståelse for stoffet.

3 Krav til kunnskaper for kompetent person kategori "RØD"

Vedkommende skal kunne:

- a) kjenne til prøve- og sertifiseringsbestemmelsene i Norge;
- b) kjenne til de mest vanlige brannårsakene;
- c) kjenne til betingelsene for brann, ulike typer branner og hvordan de vanligste branner forløper;

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslukkere og brannslangetromler

Vedteksthenvising: 2.2, 2.3.1

Revisjon nr.: 7

- d) kjenne til brannrelaterte emner gitt i:¹)
 - Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende forskrifter og veiledninger
 - Plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter og veiledninger
 - Kjøretøyforskriften
 - ADR – Vegtransport av farlig gods
 - Regelverk for båt, fly og faste marine konstruksjoner
- e) kjenne til de grunnleggende tallene i brannskadestatistikken, dvs. antall omkomne i brann, antall bygningsbranner, erstatningsutbetalinger etc.;
- f) kjenne til de sentrale etater og organisasjoner som arbeider med brannsikkerhet, godkjenningsordninger og brannforebyggende tiltak;
- g) kjenne til hvor og hvordan håndslukkere plasseres og hvordan plasseringen skal merkes;
- h) redegjøre for slökkemidlenes egenskaper, deres bruksområder og helsemessige aspekter;
- i) redegjøre for håndslukkernes originaletiketter og kontroll- og serviceetiketter;
- j) kjenne til standarden som legges til grunn for vedlikehold av håndslukkere, NS 3910;
- k) redegjøre for håndslukkernes oppbygging, virkemåte, kapasitet og effektivitet. Dette gjelder også for eldre apparater som fortsatt er i bruk;
- l) kjenne til serviceavtaler, muligheter for reklamasjon i henhold til kjøpsloven og leverandørens betingelser;
- m) ha ferdigheter i praktisk håndtering og slokking med håndslukkere;
- n) kjenne til de håndslukkere som ikke lenger er tillatt brukt av sikkerhetsmessige grunner;
- o) redegjøre for de vanligste feil på håndslukkere.

¹ Se pensumlisten

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslukkere og brannslangetromler
Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1
Revisjon nr.: 7

4 Krav til kunnskaper for kompetent person kategori "GRØNN"

Vedkommende skal kunne:

- a) redegjøre for prøve- og sertifiseringsbestemmelsene i Norge;
- b) kjenne til de mest vanlige brannårsakene;
- c) kjenne til betingelsene for brann, ulike typer branner og hvordan de vanligste branner forløper;
- d) kjenne til brannrelaterte emner gitt i²):
 - Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende forskrifter og veiledninger
 - Plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter og veiledninger
 - Kjøretøyforskriften
 - ADR – Vegtransport av farlig gods
 - Regelverk for båt, fly og faste marine konstruksjoner
- e) kjenne til de grunnleggende tallene i brannskadestatistikken, dvs. antall omkomne i brann, antall bygningsbranner, erstatningsutbetalinger etc.;
- f) kjenne til de sentrale etater og organisasjoner som arbeider med brannsikkerhet, godkjenningsordninger og brannforebyggende tiltak;
- g) kjenne til hvor og hvordan håndslukkere og brannslangetromler plasseres og hvordan plasseringen skal merkes;
- h) redegjøre for slukkemidlenes egenskaper, deres bruksområder og helsemessige aspekter;
- i) redegjøre for håndslukkernes og brannslangetromlenes originaletiketter og kontroll- og serviceetiketter;
- j) redegjøre for standardene som legges til grunn for vedlikehold av brannslangetromler, NS-EN 671-3 og håndslukkere, NS 3910;
- k) redegjøre for håndslukkernes og brannslangetromlenes oppbygging, virkemåte, kapasitet og effektivitet. Dette gjelder også for eldre håndslukkere og brannslangetromler som fortsatt er i bruk;
- l) redegjøre for serviceavtaler, muligheter for reklamasjon i henhold til kjøpsloven og leverandørens betingelser;

² Se pensumlisten

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslukkere og brannslangetromler
Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1
Revisjon nr.: 7

- m) redegjøre for kontroll- og serviceprosedyrer;
- n) redegjøre for sikkerhetsprosedyrer og personbeskyttelse;
- o) ha ferdigheter i praktisk håndtering og slokking med håndslukkere og brannslangetromler;
- p) kjenne til de håndslukkere som ikke lenger er tillatt brukt av sikkerhetsmessige grunner;
- q) redegjøre for feilsøking og de vanligste feil på håndslukkere og brannslangetromler, samt betingelsene for når disse skal tas ut av bruk.

5 Krav for utstedelse av kompetansebevis

5.1 Kompetent person kategori "RØD"

For å få kompetansebevis kategori "RØD" og bli registrert, skal vedkommende ha bestått eksamen hos en eksamensarrangør godkjent av Rådet. For å kunne gå opp til eksamen første gang, skal vedkommende ha gjennomført kurs hos kursarrangør godkjent av Rådet. Det settes ingen krav til relevant praksis før kompetansebevis blir utstedt.

Vitnemål om bestått eksamen skal ikke være eldre enn tre år ved søknadstidspunktet.

Søknad om utstedelse av kompetansebevis sendes Rådet på fastlagt skjema.

5.2 Kompetent person kategori "GRØNN"

For å få kompetansebevis kategori "GRØNN" og bli registrert, skal vedkommende ha bestått eksamen hos en eksamensarrangør godkjent av Rådet. For å kunne gå opp til eksamen første gang, skal vedkommende ha gjennomført kurs hos kursarrangør godkjent av Rådet. Det settes krav til minst tre måneders relevant praksis på håndslukkere før kompetansebevis blir utstedt. Relevant praksis skal dokumenteres i form av en arbeidsgivererklæring eller annen erklæring fra tredjepart.

Person som opparbeider sin tre måneders praksisperiode etter bestått eksamen, for deretter å kunne søke om kompetansebevis, kan ved utfylling av vedlikeholdsetiketter i denne perioden enten sette en L (L for læring) i reg.nr.-feltet og selv signere eller la en annen person med kompetansebevis ta sluttkontrollen og kvittere ut apparatet. Det må være samsvar mellom reg.nr. og signatur. I slik praksisperiode kan det også for brannslangetromler påføres L på samme måte som for håndslukkerne.

Vitnemål om bestått eksamen skal ikke være eldre enn tre år ved søknadstidspunktet.

Søknad om utstedelse av kompetansebevis sendes Rådet på fastlagt skjema.

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslukkere og brannslangetromler
Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1
Revisjon nr.: 7

5.3 Krav til alder

Kompetent person skal ha fylt 18 år for å få utstedt kompetansebevis.

6 Krav for opprettholdelse av kompetansebevis

Rådets utfyllende bestemmelser og vedlikeholdsstandardene NS 3910 og NS-EN 671-3 er viktige grunnlagsdokumenter for gjennomføring av Rådets ordning.

Innehavere av kompetansebevis plikter å følge gjeldende bestemmelser. Dette gjelder også alle tilleggene i standardene som bl.a. omhandler vedlikeholdsintervaller og tilhørende kontroll- og serviceprosedyrer.

7 Krav til kvalitet av utført vedlikehold

I tilfeller hvor det stilles spørsmål ved kvaliteten av vedlikeholdsarbeidet utført av kompetent person kan Rådet få utført en etterkontroll av dette arbeidet.

I slike tilfeller oppnevner Rådet to personer, hvorav én bør være fra forebyggende avdeling i det kommunale brannvesen på stedet samt én utpekt av Rådet.

Eier av brannobjektet og den kompetente personen skal gis anledning til å delta på etterkontrollen.

8 Tilbaketrekking av kompetansebevis

Ved misligholdelse av forannevnte krav vil kompetansebeviset kunne bli trukket tilbake, se Utfyllende bestemmelse nr. 2.